


Požarne lopute:

**FDS-3G-EI-90S a x b - B230T** .. Pravokotna požarna loputa z aktivacijskim mehanizmom in vzmetnim pogonom Belimo (230 V AC), s talnim členom 72 °C in pomožnimi stikali za signalizacijo položaja.

**FDR-3G-EI-90S fi - B230T** .. Okrogla požarna loputa z aktivacijskim mehanizmom in vzmetnim pogonom Belimo (230 V AC), s talnim členom 72 °C in pomožnimi stikali za signalizacijo položaja.

Sistem zaščite je TN-S



ELPIN d.o.o., Grence 5, 4220 Škofja Loka, Slovenija T : 04 513 16 09; G : 041 680 269

Naziv gradnje: Center za začasno nastanitev Gorenja vas - "Hiša generacij"

Investitor: CSS Škofja Loka

Strokovno področje načrta: (3) Načrt elektroinženir

Vsebinska risba: Tloris - prtiličje (javljanje požara, ODT)

Vrsta projekta: PZI

Id. ozn. proj. dokument.: 36/20

Pooblaščen inženir / identifikacijska št.: 6/11-20 PZI

Sašo Kovarč, dipl. inž. el. / IZS E - 1450

Evidenca sprememb: