



Požarne lopute:

FDS-3G-EI-90S a x b - B230T .. Pravokotna požarna loputa z aktivacijskim mehanizmom in vzmetnim pogonom Belimo (230 V AC), s talnim členom 72 °C in pomožnimi stikali za signalizacijo položaja. FDR-3G-EI-90S fi - B230T .. Okrogla požarna loputa z aktivacijskim mehanizmom in vzmetnim pogonom Belimo (230 V AC), s talnim členom 72 °C in pomožnimi stikali za signalizacijo položaja.



Sistem zaščite je TN-S



ELPIN d.o.o., Grenc 5, 4220 Škofja Loka, Slovenija T : 04 513 16 09; G : 041 680 269

Naziv gradnje: Center za začasno nastanitev Gorenja vas - "Hiša generacij"

Investitor: CSS Škofja Loka

Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka

Strokovno področje načrta: (3) Načrt elektrotehnike

Vsebinske risbe: Tloris - podstrešja (javljanje požara, ODT)

Vista projekta: PZI Merilo: 1:100

Id. ozn. proj. dokument.: 36/20 Ident. označba risbe: 3.4.16

Pooblaščen inženir / identifikacijska št.: Št. načrta: 6/11-20 PZI

Sašo Kovač, dipl. inž. / IZS E - 1450 Datum: 7. december 2020

Evidenca sprememb: